



LEGENDA	
	POZZETTO PER PASSAGGIO CAVI ALIMENTAZIONE ARMATURE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DIM 30x30x60cm
	POZZETTO PER PASSAGGIO CAVI ALIMENTAZIONE ARMATURE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DIM 30x30x60cm, POSA PROVVISORIA
	POZZETTO ESISTENTE IN cls PER PASSAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE. DIM 50x50x70cm
	ARMATURA STRADALE A LED 82w MONTATA SU PALO IN VETRORESINA H10m CON SBRACCIO IN VETRORESINA E PLINTO IN CLS
	CAVIDOTTO ESISTENTE IN TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE SERIE PESANTE Ø110mm PER PASSAGGIO CAVI ALIMENTAZIONE ARMATURA STRADALE
	CAVIDOTTO IN TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE SERIE PESANTE Ø110mm PER PASSAGGIO CAVI ALIMENTAZIONE ARMATURA STRADALE
	CAVIDOTTO IN TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE SERIE PESANTE Ø110mm PER PASSAGGIO CAVI ALIMENTAZIONE ARMATURA STRADALE, POSA PROVVISORIA
	RELE' CREPUSCOLARE ACCENSIONE ARMATURE STRADALI

TABELLA CAVI	
CAVI	DA QUADRO ELETTRICO FINO A ULTIMO PALO 1300m
(FG7OR) 4x10mmq	

rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato
1	06/2015	Per emissione	CC	SG/Siciv	FR
D	04/2015	Per commenti	CC	SG/Siciv	-
C	08/2014	Per recepimento osservazioni/validazione	CC	CR/Siciv	-
B	04/2014	Per recepimento osservazioni/validazione	CC	CR/Siciv	-
A	01/2014	Per commenti	CC	CR/Siciv	-

Sviluppo
Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

**ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005
INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA
ED INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO**

attività
APPALTI DI DEMOLIZIONE, BONIFICA E INFRASTRUTTURAZIONE

oggetto
**STRADA DI COLLEGAMENTO ALL'ACCESSO EST
DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI
PROGETTO ESECUTIVO**

tavola n°
15

titolo
**OPERE IMPIANTISTICHE
PLANIMETRIA GENERALE LAYOUT CAVIDOTTI E CIRCUITI**

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA
TECNO ENGINEERING 2C s.r.l.
Società di Ingegneria - TE2C
Viale del Politecnico, 131 - 00161 Roma
Tel: 06/44254616 Fax: 06/44254601
e-mail: te2c@te2c.com www.te2c.com

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
CC	SG/Siciv	FR	06/2015	1:500	A1	055 PES 6.03 T 015	1

NOTA:
Il posizionamento e il tracciamento dei manufatti relativi a Galleria 60 e canale 6 dovrà essere verificato nel corso dei lavori previo scavo e messa in luce degli stessi.

