

SVILUPPO GENOVA

EX CARTIERA DI VOLTRI
VIA OVADA 43-Rosso

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 10675

Rilasciato il 06-11-2009

Scadenza il 06-11-2019

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Ovada 43 - Rosso

Proprietà: Sviluppo Genova

Anno di costruzione: 1920

Zona Climatica: D

Superficie utile A_u [m^2]: 537.52

Volume lordo V [m^3]: 2875.79

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.35

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 95

Sezione: VOL

Foglio: 22


Sub: 4

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 32.4 kWh/m³anno
Valore Raggiungibile: 16.01 kWh/m³anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.0 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 9.55 t/anno



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 10675

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 12.46 kWh/m³anno

Valore raggiungibile: 12.46 kWh/m³anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.6

Valore raggiungibile: 1.12

Produzione di acqua calda sanitaria

Impianto non previsto

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
No	0	0	0
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nuovo impianto riscaldamento	16.03	10000	3
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
No	0	0	0
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ³ anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Nuovo impianto riscaldamento	16.03	10000	3

Firma, timbro e numero del certificatore:

Anna Maria Pinasco N° 1571

